

民勤县红砂岗工业园区制汽站有限责任公司
2台35吨蒸汽锅炉改扩建工程（阶段性）
竣工环境保护验收现场检查意见

2023年7月29日，民勤县红砂岗工业园区制汽站有限责任公司组织3位专家、验收监测报告编制单位-武威方健环保咨询服务有限公司相关代表对公司2台35吨蒸汽锅炉改扩建工程（阶段性）竣工环境保护验收进行现场检查，通过现场检查，提出以下整改要求：

（一）按照环评及批复要求，建设尿素储罐系统、煤炭输送及破碎除尘系统。



（二）组织锅炉烟气在线监测系统验收，并与市环境监控中心联网。

（三）编制突发性环境事件应急预案并报武威市生态环境局民勤分局案备案。

（四）完善验收公示、环保标识、台账等企业环境管理。

待完成以上整改要求后，建设单位应及时组织进行竣工环境保护验收工作。

验收现场检查组：



2023年7月29日

民勤县红砂岗工业园区制汽站有限责任公司 2 台 35 吨蒸汽锅炉
 改扩建工程（阶段性）竣工环境保护验收评审参会人员签到表

时间：2023 年 7 月 29 日

地点：武威市

序号	姓名	单位名称	职称	签字	联系方式
1	文建华	红砂岗制汽站		文建华	18809311119
2	张凤霞	陕西安华环境工程有限公司	环评师	张凤霞	17793528815
3	王霞	兰州交通大学	副教授	王霞	13919126570
4	张正辉	省评估中心	高工	张正辉	13669303728
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					